



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-72PN/2021

Olsztyn, dnia 09-09-2021r.

**Dotyczy postępowania: Przebudowa wraz z generalnym remontem pomieszczeń na poziomie +1 w Bryle „B” w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie**

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

- 1. Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na wykreśleniu z przedmiaru dostawy urządzenia do wody lodowej oraz wszystkich odbiorników (klimatyzatorów do niego podłączanych) – poz. w przedmiarze od 79 do 96. W ramach zakresu dot. klimatyzacji należy natomiast wycenić i wykonać orurowanie i instalacje elektryczną, zasilającą, do agregatu wody lodowej (z fundamentem, na którym agregat będzie posadowiony) i do wszystkich projektowanych klimatyzatorów w pomieszczeniach, do której w późniejszym terminie będzie można podłączyć agregat wody lodowej i klimatyzatory o wskazanych w dokumentacji parametrach. Urządzenia klimatyzacyjne projektowane w pomieszczeniach serwerowni wraz montażem nie ulegają wykreśleniu z przedmiaru i należy ten zakres wycenić w ofercie.**
- 2. Kolejnym wyłączeniem z zakresu przedmiotu zamówienia jest wykreślenie z przedmiaru budowlanego wszystkich okiennych rolet zewnętrznych. Wymagane jednak jest wycenienie i wykonanie instalacji zasilania elektrycznego oraz przejść w ścianach, tak aby w późniejszym czasie można było zamontować i przyłączyć do zasilania rolety.**
- 3. W dokumentacji projektowej opisano oprawy oświetleniowe, wobec których dopuszcza się wycenę opraw równoważnych. Oprawy równoważne mają posiadać parametry: natężenie światła, sposób montażu i moc zasilania takie same lub podobne, jak opisane w dokumentacji projektowej. Ilość szt. nie ulega zmianie.**

**Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SIWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.**

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

*(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Piotr Wichowski  
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)



Certyfikat Jakości  
PN-EN ISO 9001:2015

