



# WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-12PN/2022

Olsztyn, dnia 03-03-2022r.

## Dotyczy postępowania: Rozbudowa i przebudowa poziomu „0” Bryły A2 w celu utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

1. Prosimy o udzielenie informacji czy Inwestor uzna za równoważne rozwiązanie zastosowanie nawilżacza parowego elektrodowego w miejsce projektowanego nawilżacza parowego rezystancyjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie nawilżacza parowego elektrodowego zamiast projektowanego nawilżacza parowego rezystancyjnego.**

2. Prosimy o udzielenie informacji ile sztuk drzwi do windy należy przewidzieć do wymiany w ofercie.  
Czy wymianie podlegają tylko drzwi na poziomie 0 budynku czy należy przewidzieć też 1szt drzwi z wyższej kondygnacji.

**Odpowiedź: Wymianie na drzwi p-poż. (2 szt.) podlegają tylko na poziomie „0” budynku.**

3. Prosimy o określenie konkretnych parametrów dla okna PCV "dedykowanego do pracowni badań RM" (rys A6) - bez podania parametrów producenci stolarki nie są w stanie wycenić i wytworzyć okna.

**Odpowiedź: Te okna nie wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia.**

4. prosimy o określenie budowy szyby oraz jej właściwości i parametrów dla okien z zapisem "szklenie szkłem niskorefleksyjnym" (rys. A6) - bez podania parametrów producenci stolarki nie są w stanie wycenić i wytworzyć okna

**Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SWZ. Okna należy wykonać zgodnie z dokumentacją.**

5. prosimy o potwierdzenie, w zakresie drzwi do windy, że wymianie podlega jedynie dwoje drzwi w poziomie 0, a zakres nie obejmuje wymiany drzwi do windy na wyższej kondygnacji

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź ad. pytanie nr 2.**

**Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.**

*(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Piotr Wichowski  
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)



Certyfikat Jakości  
PN-EN ISO 9001:2015

